

<b>PROTOCOLO</b>		
	<b>Requerimento</b>	<b>Nº</b> <b><u>25/2015</u></b>

Senhores Vereadores,

Eu, AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, vereador no uso de nossas atribuições vistas no artigo 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Antonio João, após consultar o soberano Plenário, REQUERER que:

Seja encaminhado por ofício dessa Casa de Leis, requerimento ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, SELSO LUIS LOZANO RODRIGUES, estendendo-se ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, JACQUELINO LINO ARISTIMUNHO, solicitando o conserto do ar-condicionado da Sala de Partos e do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal.

Este requerimento justifica-se, pois não há circulação de ar, e janelas nestas salas, e climatizar o ambiente para evitar o risco de infecção nos procedimentos, sendo que estas salas são ambientes com necessidades específicas, limitando partículas suspensas no ar nestas unidades, devendo ter um controle de temperatura como recomendado pela SOBECC. Temperatura, umidade relativa do ar, pressão e numero de trocas de ar realizadas por hora, podem comprometer a qualidade do ar e contribuir para aumento de infecções em cirurgias.

Gabinete do Vereador, 01 de abril de 2015.

**Aginaldo Marcelo da Silva Oliveira**  
Vereador(a) - PMDB

